



Общество с ограниченной ответственностью
“ВИРАЖ”

420054 Республика Татарстан, Высокогорский район, пос. ж/д разъезд
Кендери, ул. Лесная д.1, офис 1, ИНН/КПП 1624005650/161601001
Тел/факс (843) 202-31-00, факс(843)202-31-22

Паспорт

Наименование материала, продукции: Керосин осветительный

Марка, сорт образца по документу: КО-25

Партия: ОБРАЗЕЦ

Дата проведения анализа:

Обозначение НТД на продукцию: ТУ 38.401-58-10-01

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по НД	Фактически
1	Фракционный состав: - до 200 ⁰ С перегоняется, %, не мене - конец кипения, ⁰ С, не выше	ГОСТ 2177	50 290	62 227
2	Высота некоптящего пламени, мм, не менее	ГОСТ 4338	25	25
3	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, ⁰ С, не ниже	ГОСТ6356	40	42
4	Температура помутнения, ⁰ С, не выше	ГОСТ 5066, метод Б	Минус 15	Минус 15
5	Массовая доля серы, %, не более	ГОСТ Р 51947	0,04	Менее 0,015
6	Испытание на медной пластинке	ГОСТ 6321	выдерживает	выдерживает
7	Кислотность, мг КОН на 100 см ³ керосина, не более	ГОСТ 5985	1,0	0,13
8	Зольность, %, не более	ГОСТ 1461	0,002	отсутствие
9	Цвет, в условных единицах, КНС, не более	ГОСТ 2567	6	4
10	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	ГОСТ 6307	отсутствие	отсутствие
11	Содержание механических примесей и воды	ГОСТ 10227, п.4.5	отсутствие	отсутствие
12	Плотность при 20 ⁰ С, кг/м ³ , не более	ГОСТ 3900	799	787

Заключение лаборатории: Керосин осветительный марки КО- 25 соответствует требованиям ТУ 38.401-58-10-01.изм 1-3

Анализ проводил Валева О.В.

